


Отчет

Об исполнение Предписания №23/1/1, №24/1/1 от 18.03.2020г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объектах краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения « Дивногорский техникум лесных технологий» , расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, ул. Заводская, 3 кв.1.

№ п/п предписания	Нарушения, указанные в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный	Исполнение
1	2	3	4	5	6
Общежитие №1, г. Дивногорск, ул.Заводская, 1/1 пом.1					
23/1/2 по 17/1/7	Поэтажный план эвакуации (с 1-4-этаж) выполнен без внешнего или внутреннего освещения (посветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов ст. 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.6.1.4 ГОСТ р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы	Привести в соответствие с требованиями противопожарного режима, планы эвакуации с 1 по 4 этаж здания учебного корпуса.	01.10.2020 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено
Общежитие №1, г. Дивногорск, ул.Заводская, 3 кв.1					
24/1/1 по 24/1/4	Поэтажный план эвакуации (с 1-5-этаж) выполнен без внешнего или внутреннего освещения (посветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов ст. 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.6.1.4 ГОСТ р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"	Привести в соответствие с требованиями п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические", установить в помещениях кухни левого и правого крыла 1,2,3,4,5 этажа	01.10.2020 г.	Мереха И.В. зам. директора по АХР	Выполнено

Директор



Ю.М. Павлов