

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел.(391) 275-16-30, onpd@mchskrk.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск
663091 г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8 (39144) 3-79-32, E-mail: divval-85@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о прекращении производства по делу об административном правонарушении № 20

«13» 04 2020г.

г. Дивногорск

Я, главный государственный инспектор МО г. Дивногорск по пожарному надзору Балыйкин Александр Геннадьевич, рассмотрев протокол № 20 об административном правонарушении, возбужденный 24.03.2020 года государственным инспектором МО г. Дивногорск по пожарному надзору Ждановым И.В., в отношении юридического лица – краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дивногорский техникум лесных технологий», (КГБПОУ «ДТЛТ»), ИНН: 2446000675, ОГРН: 1022401254094, р/с 40601810804073000001 с целью привлечения последнего к ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

Согласно материалам дела об административном правонарушении 16 марта 2020 г. в 11 ч. 00 мин (ул. Заводская, 3, г. Дивногорск) и в 12 ч. 00 мин (ул. Заводская, 5, г. Дивногорск), на основании ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и распоряжений № 24, 25 от 11 марта 2020 года, подписанного главным государственным инспектором МО г. Дивногорск по пожарному надзору А.Г. Балыйкиным, завершено проведение внеплановых выездных проверок, проводимых с целью контроля за исполнением ранее выданных КГБПОУ «ДТЛТ» предписаний от 07.06.2019 №№ 17/1/1-12, 17/1/22-27, 17/1/29, 17/1/31-38, срок исполнения которого истёк 10.02.2020 года.

Дело рассмотрено в помещении отделения надзорной деятельности и ПР по МО г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37 в присутствии законного представителя юридического лица – директора КГБПОУ «ДТЛТ» - Павлова Ю.М. В ходе подготовке к рассмотрению материалов дела об административном правонарушении ходатайств и заявлений не поступало.

Протоколом об административном правонарушении № 20 от 24.03.2020 г., составленным государственным инспектором МО г. Дивногорск по пожарному надзору Ждановым И.В. зафиксировано невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах записи, за что предусмотрена административная ответственность частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ.

В ходе проверки установлен факт невыполнения юридическим лицом КГБПОУ «ДТЛТ» предписаний от 07.06.2019 №№ 17/1/1-8, 17/1/22-27, 17/1/29, 17/1/31-38 срок исполнения которого истёк 10.02.2020, а именно:

КГБПОУ «ДТЛТ», г. Дивногорск, ул. Заводская, 3

- планы эвакуации (коридор, 5 этаж здания общежития № 1) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электрооснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов, чем не обеспечивается соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности

- и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
- планы эвакуации (коридор, 4 этаж здания общежития № 1) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов, чем не обеспечивается соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
 - планы эвакуации (коридор, 3 этаж здания общежития № 1) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов, чем не обеспечивается соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
 - планы эвакуации (коридор, 1 этаж здания общежития № 1) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов, чем не обеспечивается соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
 - в жилых комнатах общежития № 1 локальные планы эвакуации (5 этаж правое и левое крыло) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов, чем не обеспечивается соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
 - в жилых комнатах общежития № 1 локальные планы эвакуации (4 этаж правое и левое крыло) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов, чем не обеспечивается соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
 - в жилых комнатах общежития № 1 локальные планы эвакуации (3 этаж правое и левое крыло) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов, чем не обеспечивается соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
 - в жилых комнатах общежития № 1 локальные планы эвакуации (1 этаж правое и левое крыло) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов, чем не обеспечивается соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
 - над эвакуационным выходом из секций (5-этаж, выход из секций правого крыла здания общежития) отсутствует (не предусмотрено) световое табло «Выход», чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.11 НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- над эвакуационным выходом из секций (5-этаж, выход из секций левого крыла здания общежития) отсутствует (не предусмотрено) световое табло «Выход», чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.11 НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
- над эвакуационным выходом из секций (4-этаж, выход из секций правого крыла здания общежития) отсутствует (не предусмотрено) световое табло «Выход», чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.11 НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
- над эвакуационным выходом из секций (3-этаж, выход из секций левого крыла здания общежития) отсутствует (не предусмотрено) световое табло «Выход», чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.11 НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
- над эвакуационным выходом из секций (3-этаж, выход из секций левого крыла здания общежития) отсутствует (не предусмотрено) световое табло «Выход», чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.11 НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- над эвакуационным выходом из секций (3-этаж, выход из секций левого крыла здания общежития) отсутствует (не предусмотрено) световое табло «Выход», чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.11 НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
- помещения складского назначения (1-этаж, правое крыло здания общежития) эксплуатируется без разделения противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений общественного назначения (по факту в складском помещении установлена деревянная дверь, не являющаяся противопожарной, отсутствуют надлежащие сертификаты), чем не обеспечивается соблюдение требований ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 .СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 3.2 СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;
- межэтажные двери лестничной клетки (правое крыло общежития № 1, 5 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей), чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;

- Системы противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.11 НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
- над эвакуационным выходом из секций (1-этаж, выход из секций правого крыла здания общежития) отсутствует (не предусмотрено) световое табло «Выход», чем не обеспечиваются соблюдение требований ст. 4, 5, 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.11 НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
- над эвакуационным выходом из секций (1-этаж, выход из секций левого крыла здания общежития) отсутствует (не предусмотрено) световое табло «Выход», чем не обеспечиваются соблюдение требований ст. 4, 5, 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.11 НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
- межэтажные двери лестничной клетки (правое крыло общежития № 2, 5 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей), чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;
- межэтажные двери лестничной клетки (левое крыло общежития № 2, 5 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей), чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;
- межэтажные двери лестничной клетки (правое крыло общежития № 2, 4 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей), чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;
- межэтажные двери лестничной клетки (левое крыло общежития № 2, 4 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей), чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;
- межэтажные двери лестничной клетки (правое крыло общежития № 2, 3 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей), чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;

сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;

- межэтажные двери лестничной клетки (левое крыло общежития № 2, 3 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей), чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;

- межэтажные двери лестничной клетки (правое крыло общежития № 2, 2 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей), чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;

- межэтажные двери лестничной клетки (левое крыло общежития № 2, 2 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей), чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;

- межэтажные двери лестничной клетки (правое крыло общежития № 2, 1 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей), чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;

- межэтажные двери лестничной клетки (левое крыло общежития № 2, 1 этаж) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (по факту на распашных дверях отсутствуют притворы с уплотнением, ограничивающие движение дверей, двери открываются по обе стороны движения людей), чем не обеспечивается соблюдение требований ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»;

- в жилых комнатах общежития № 2 локальные планы эвакуации (5 этаж правое и левое крыло) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением флуоресцентных материалов, чем не обеспечивается соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Пвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- в жилых комнатах общежития № 2 локальные планы эвакуации (4 этаж правое и левое крыло) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением флуоресцентных материалов, чем не обеспечивается соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Пвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- в жилых комнатах общежития № 2 локальные планы эвакуации (3 этаж правое и левое крыло) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов, чем не обеспечиваются соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- в жилых комнатах общежития № 2 локальные планы эвакуации (2 этаж правое и левое крыло) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов, чем не обеспечиваются соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- в жилых комнатах общежития № 2 локальные планы эвакуации (1 этаж правое и левое крыло) выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов, чем не обеспечиваются соблюдение требований ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что неисполненные в установленный срок подписания сведений с необходимостью выделения значительных временных и финансовых затрат.

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.9 КоАП РФ при наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, выносит постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

КГБПОУ «ДТЛТ» является бюджетным учреждением, финансируемым за счёт краевого бюджета по утверждённой учредителем бюджетной смете. Для выполнения указанного предписания необходимо выделение денежных средств, предоставляемых руководителем КГБПОУ «ДТЛТ» направлялись заявки на выделение финансовых средств, однако, своевременно денежные средства не выделены, в результате выполнения предписания ГПН, выделены не были.

На рассмотрении дела об административном правонарушении директор КГБПОУ «ДТЛТ» Павлов Ю.М. в дополнении к материалам дела просит приобщить перечень документов, подтверждающих своевременное информирование учредителя о выделении финансирования для устранения действующих предписаний, документов, от учредителя на выделение финансирования для устранения предписаний. Всего для устранения предписания предоставлено четыре документа, а именно: 1) информационное письмо КГБП хозяйства Красноярского края от 26.07.2019 № 459; 2) информационное письмо КГБПОУ «ДТЛТ» в министерство лесного хозяйства Красноярского края от 26.07.2019 № 909; 3) информационное письмо КГБПОУ «ДТЛТ» в министерство лесного хозяйства Красноярского

края от 26.07.2019 № 910; 4) ответ Министерства лесного хозяйства Красноярского края № 86-0446 «Об устранении предписаний ГУ МЧС России по Красноярскому краю».

Исходя из содержания представленных документов следует, что учреждение КТБПОУ «ДТЛТ» выполнило все зависящее от него меры для выполнения предписаний. В адрес руководителя КТБПОУ «ДТЛТ» министерством лесного хозяйства Красноярского края направлена информация № 86-0446, согласно которой финансовые средства на выполнение предписаний Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в бюджете края не предусмотрены. Также Павлов Ю.М. пояснил о сложном финансово-материальном положении организации, отсутствии экономии средств.

В данном случае юридическим лицом КТБПОУ «ДТЛТ» предприняты все зависящие от него меры для выполнения предписаний, в связи с чем вина юридического лица в совершённом правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ отсутствует.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством, исключаящим производство по делу. Вина является субъективной стороной административного правонарушения, показывает психическое отношение к деянию и последствием и входит в состав административного правонарушения. Таким образом, отсутствие вины означает отсутствие состава административного правонарушения и дело подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, ст. 28.9, КоАП РФ, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении № 20, возбуждённое по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица – КТБПОУ «ДТЛТ» прекратить до передачи дела на рассмотрение в суд по основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно юридическим лицом – вышестоящему должностному лицу – главному государственному инспектору Красноярского края по пожарному надзору Лисину И.Н. (г. Красноярск, пр. Мира,68) или его заместителям, в вышестоящий орган - УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (г. Красноярск, пр. Мира, 68), или в судебном порядке.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление о назначении административного наказания « ____ » _____ 2019 года вступает в законную силу.

Постановление вынес:

Главный государственный инспектор
МО г. Дивногорск Красноярского края
по пожарному надзору

А.Г. Байдакин



Ознакомлен, копию постановления получил

(дата подписей правопреемника ФИО)

Павлов Ю.М.

Копия постановления направлена

Пометка об отказе в ознакомлении

(дата, № почтового отправления, № заказного письма)

(подпись, должностного лица вынесшего постановление о назначении административного наказания)

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № _____ от _____ 2020 г. исполнено _____ 2020 г.

Номера «телефонов доверия»: _____
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел.(391) 275-16-30, omd@mchskstk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск

663091 г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8 (39144) 3-79-32, E-mail: divbal-85@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу об административном правонарушении № 21

«23» 04 2020г.

г. Дивногорск

Я, главный государственный инспектор МО г. Дивногорск по пожарному надзору Балыйкин Александр Геннадьевич, рассмотрев протокол № 21 об административном правонарушении, возбужденный 24.03.2020 года государственным инспектором МО г. Дивногорск по пожарному надзору Ждановым И.В., в отношении юридического лица – краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дивногорский техникум лесных технологий», (КГБПОУ «ДТЛТ»), ИНН: 2446000675, ОГРН: 1022401254094, р/с 40601810804073000001 с целью привлечения последнего к ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

Согласно материалам дела об административном правонарушении 16 марта 2020 г. в 13 ч. 00 мин (ул. Заводская, 1/1, пом. 1, г. Дивногорск) на основании ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и распоряжения № 23 от 11 марта 2020 года, подписанного главным государственным инспектором МО г. Дивногорск по пожарному надзору А.Г. Балыйкиным, завершено проведение внеплановой выездной проверки, проводимой с целью контроля за исполнением ранее выданных КГБПОУ «ДТЛТ» предписаний от 07.06.2019 17/1/90-96, 17/1/100-107.

Дело рассмотрено в помещении отделения надзорной деятельности и ПР по МО г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37 в присутствии законного представителя юридического лица – директора КГБПОУ «ДТЛТ» - Павлова Ю.М. В ходе подготовке к рассмотрению материалов дела об административном правонарушении ходатайств и заявлений не поступало.

Протоколом об административном правонарушении № 21 от 24.03.2020 г., составленным государственным инспектором МО г. Дивногорск по пожарному надзору Ждановым И.В. зафиксировано невыполнение в установленном срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, за что предусмотрена административная ответственность частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ.

В ходе проверки установлен факт невыполнения юридическим лицом КГБПОУ «ДТЛТ» предписаний от 07.06.2019 №№ 17/1/96, 17/1/100-107 срок исполнения которого истёк 10.02.2020, а именно:

КГБПОУ «ДТЛТ», г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, пом. 1

- Помещение складского назначения (3-этаж, архив) эксплуатируется без разделения противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений общественного назначения (по факту помещения архива не имеет противопожарной двери), чем не обеспечиваются соблюдение требований ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения

безопасности», п. 5.2.31 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п. 6.26 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что неисполненные в установленный срок предписания связаны с необходимостью выделения значительных временных и финансовых затрат.

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.9 КоАП РФ при наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, до передачи дела на рассмотрение, выносят постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

КГБПОУ «ДТЛТ» является бюджетным учреждением, финансируемым за счёт краевого бюджета по утверждённой учредителем бюджетной смете. Для выполнения указанного предписания необходимо выделение денежных средств, руководителем КГБПОУ «ДТЛТ» направлены заявки на выделение финансовых средств на выполнение предписания ГПН, однако, своевременно денежные средства к установленному сроку для исполнения предписаний выделены не были.

На рассмотрении дела об административном правонарушении директор КГБПОУ «ДТЛТ» Павлов Ю.М. в дополнении к материалам дела просил приобщить перечень документов, подтверждающих своевременное информирование учредителя о выделении финансирования для устранения действующих предписаний, документов, ответ учредителя на выделение финансирования для устранения предписаний. Всего для приобщения представлено четыре документа, а именно: 1) информационное письмо КГБПОУ «ДТЛТ» в министерство лесного хозяйства Красноярского края от 26.07.2019 № 459; 2) информационное письмо КГБПОУ «ДТЛТ» в министерство лесного хозяйства Красноярского края от 26.07.2019 № 909; 3) информационное письмо КГБПОУ «ДТЛТ» в министерство лесного хозяйства Красноярского края от 26.07.2019 № 910; 4) ответ министерства лесного хозяйства Красноярского края № 86-0446 «Об устранении предписаний ГУ МЧС России по Красноярскому краю».

Исходя из содержания представленных документов следует, что учреждение КГБПОУ «ДТЛТ» выполнило все зависящее от него меры для выполнения предписаний. В адрес руководителя КГБПОУ «ДТЛТ» министерством лесного хозяйства Красноярского края направлена информация № 86-0446, согласно которой финансовые средства на выполнение предписаний Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в бюджете края не предусмотрены. Также Павлов Ю.М. пояснил о сложном финансово-материальном положении организации, отсутствии экономии средств.

В данном случае юридическим лицом КГБПОУ «ДТЛТ» предприняты все зависящие от него меры для выполнения предписаний, в связи с чем вина юридического лица в совершённом правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ отсутствует.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу. Вина является субъективной стороной административного правонарушения, показывает психическое отношение к деянию и последствиям и входит в состав административного правонарушения. Таким образом, отсутствие вины означает отсутствие состава административного правонарушения и дело подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, ст. 28.9, КоАП РФ, ст. 29.10 КоАП РФ,

безопасности», п. 5.2.31 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п. 6.26 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что неисполненные в установленный срок предписания связаны с необходимостью выделения значительных временных и финансовых затрат.

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.9 КоАП РФ при наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, до передачи дела на рассмотрение, выносят постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

КГБПОУ «ДТЛТ» является бюджетным учреждением, финансируемым за счёт краевого бюджета по утверждённой учредителем бюджетной смете. Для выполнения указанного предписания необходимо выделение денежных средств, руководителем КГБПОУ «ДТЛТ» направлялись заявки на выделение финансовых средств на выполнение предписания ГПН, однако, своевременно денежные средства к установленному сроку для исполнения предписаний выделены не были.

На рассмотрении дела об административном правонарушении директор КГБПОУ «ДТЛТ» Павлов Ю.М. в дополнении к материалам дела просил приобщить перечень документов, подтверждающих своевременное информирование учредителя о выделении финансирования для устранения действующих предписаний, документов, ответ учредителя на выделение финансирования для устранения предписаний. Всего для приобщения представлено четыре документа, а именно: 1) информационное письмо КГБПОУ «ДТЛТ» в министерство лесного хозяйства Красноярского края от 26.07.2019 № 459; 2) информационное письмо КГБПОУ «ДТЛТ» в министерство лесного хозяйства Красноярского края от 26.07.2019 № 909; 3) информационное письмо КГБПОУ «ДТЛТ» в министерство лесного хозяйства Красноярского края от 26.07.2019 № 910; 4) ответ министерства лесного хозяйства Красноярского края № 86-0446 «Об устранении предписаний ГУ МЧС России по Красноярскому краю».

Исходя из содержания представленных документов следует, что учреждение КГБПОУ «ДТЛТ» выполнило все зависящее от него меры для выполнения предписаний. В адрес руководителя КГБПОУ «ДТЛТ» министерством лесного хозяйства Красноярского края направлена информация № 86-0446, согласно которой финансовые средства на выполнение предписаний Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в бюджете края не предусмотрены. Также Павлов Ю.М. пояснил о сложном финансово-материальном положении организации, отсутствии экономии средств.

В данном случае юридическим лицом КГБПОУ «ДТЛТ» предприняты все зависящие от него меры для выполнения предписаний, в связи с чем вина юридического лица в совершённом правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ отсутствует.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством, исключаящим производство по делу. Вина является субъективной стороной административного правонарушения, показывает психическое отношение к деянию и последствием и входит в состав административного правонарушения. Таким образом, отсутствие вины означает отсутствие состава административного правонарушения и дело подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, ст. 28.9, КоАП РФ, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении № 21, возбуждённое по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица – КГБПОУ «ДТЛТ» прекратить до передачи дела на рассмотрение в суд по основанию п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно юридическим лицом – вышестоящему должностному лицу – главному государственному инспектору Красноярского края по пожарному надзору Лисину И.Н. (г. Красноярск, пр. Мира,68) или его заместителям, в вышестоящий орган - УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (г. Красноярск, пр. Мира, 68), или в судебном порядке.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление о назначении административного наказания « ___ » _____ 2020 года вступает в законную силу.

Постановление вынес:

Главный государственный инспектор
МО г. Дивногорск Красноярского края
по пожарному надзору

А.Г. Баялкин


Ознакомлен, копию постановления получил

Копия постановления направлена


Пометка об отказе в ознакомлении

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № _____ от _____ 2020 г. исполнено _____ 2020 г.



_____ (подпись) _____ (дата) Подпись правонарушителя (ФИО)



_____ (подпись) _____ (дата) Подпись начальника отдела, № заказного письма)

_____ (подпись) _____ (дата) Подпись должностного лица вынесшего постановление
О назначении административного наказания)